



Vaše značka:
ze dne:

Číslo jednací: OUDV-1177/2024-Ko
Evidenční číslo: 1349/2024
Vyřizuje: Pavel Kopřiva
Telefon: 554 219 885
Fax: 554 219 881
E-mail: majetek@obecdvorce.cz
Datum: 6.5.2024



Žádost o poskytnutí informace dle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím

Na základě Vaší Žádosti o poskytnutí informace dle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů, ze dne 3.4.2024 a doručené dne 3.4.2024, evidovanou pod č.j.: OUDV-1177/2024-Ko, sdělujeme následující:

Dotaz číslo 1)

Kolik firem včetně uvedení IČ se podílelo na rekonstrukci zdravotního střediska, včetně popisu zakázky a výše ceny zakázky každé jednotlivé firmy včetně víceprací. Žádáme o informaci o VŠECH firmách i těch, které měly zakázky malého rozsahu.

Odpověď: Na rekonstrukci zdravotního střediska se podílela firma Milimex S.A. IČ 29454379, a v rámci subdodávek uvedených v příloze č. 4 smlouvy o dílo, která je veřejně přístupná na profilu zadavatele, tato firma uvedla firmy Elon elektro s.r.o., IČ 25831747, Svět oken s.r.o., IČ 25831925, Boldi Stav s.r.o., IČ 03771997, ALS s.r.o., IČ 62909827 a MIVOTOP s.r.o., IČ 27843378. Výše fakturovaných cen u subdodávek jednotlivých firem nám není známa. Firma Milimex S.A. byla hlavním smluvním partnerem, ostatní výše uvedené firmy obci rozsah prací nepředkládaly, a tudíž také nefakturovaly.

Dotaz číslo 2)

Z jakého důvodu byla učiněna změna tepelného čerpadla oproti původní projektové dokumentaci?

Odpověď: Základní problém projektu "Polyfunkční dům č.p. 50, Dvorce" byl v tom, že tepelný spád neodpovídal návrhu tepelného čerpadla, což zásadně ovlivní jeho účinnost a SCOP, taktéž omezí jeho životnost o cca 50%! Navíc byla navržena malá akumulární nádoba, která neodpovídala doporučení výrobce tepelného čerpadla, časté taktování, což by mělo vliv na jeho funkci, životnost a záruční podmínky.

Tepelné čerpadlo mělo zároveň ohřívat teplou vodu bojler, ale nebyl řešen rozvod ZTI ani budoucí účtování energií. Proto se rozhodlo o zrušení centrálního ohřevu teplé vody, která by byla

neefektivní s velmi dlouhými rozvody, a tudíž velkou ztrátou energií/tepla. Rozvody nebyly původně vůbec řešeny v rámci tohoto projektu.

Nejzásadnější ovšem bylo vyřešit tepelný spád otopné soustavy k funkčnímu a efektivnímu vytápění tepelným čerpadlem vzduch-voda s přihlédnutím na geografické umístění obce Dvorce a průměrnou teplotu v zimním období, i maximálních pravidelných mrazů, vlivem nadmořské výšky 552 m nad mořem.

Navíc v projektu kotelny nebyly přesně definovány a výpočtem podloženy směšovací ventily jednotlivých okruhů otopné soustavy a ty pak byly „náhodně“ jen uvedeny v návrhu slepého rozpočtu, ovšem vůbec neodrážely realitu daného projektu otopné soustavy. Pokud by takto byly zrealizovány, byly by nefunkční a snižovaly by COP tepelného čerpadla.

Nový návrh, společně s návaznou regulací teploty jednotlivých topných okruhů umožnil dosáhnout co nejnižšího tepelného spádu otopné soustavy a tím maximalizovat účinnost tepelného čerpadla, tedy jeho COP!

Tuto chybu částečně projektant DEKateliéru přiznal, včetně neshod výkresové dokumentace a technické zprávy.

Projekt zároveň vůbec neřešil regulaci MaR, to se muselo zcela navíc dodělat, dle zadání a požadavků zástupce investora obce Dvorce.

Obecní úřad Dvorce, Náměstí 13, 793 68 Dvorce, jako povinný subjekt ve smyslu § 2 odst. 1 výše uvedeného zákona, na základě žádosti žadatele poskytl požadovanou informaci dne 6.5.2024 prostřednictvím datové schránky.

Za obec Dvorce

Jan Božovský
starosta obce

Telefony:

■ +420 554 745 272

■ +420 554 219 880-6

Bankovní spojení:

č.ú. 1847652359/0800

č.ú. 94-3312771/0710

IČ: 00295973

DIČ: CZ00295973

DS: ztqbehe

E-mail:

podatelna@obecdvorce.cz

 www.obecdvorce.cz